
	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Revisão: 00	
	FORMULÁRIO	Página: 01/2	
Descrição: Checklist de Inspeção em Andaime		Código: FM-APA-SGI-302b	

ANEXO 302b – Checklist de Inspeção em Andaimes

Local:	Data: / /
---------------	----------------------

Responsável:

Item	O que inspecionar	Como inspecionar	S	N	N/A
01	Montadores	Os colaboradores que irão montar o andaime estão portando crachá de identificação, com qualificação, as datas de exame médico e treinamentos realizados?			
02	Peças/componentes	Estão em bom estado de conservação, isentas de corrosão, trincas ou qualquer outro tipo de deformação?			
		Possui (nos painéis, travas, piso e tubos) identificação indelével e aparente, com as informações do fabricante, referência do tipo, lote e ano de fabricação?			
		São dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos?			
03	Madeira/pranchão metálico (piso)	Se utilizada madeira como piso, ela é de boa qualidade, está seca, sem nós ou rachaduras e não estão pintadas?			
		Se o comprimento total da prancha não exceda em mais de 10cm o comprimento da plataforma do andaime?			
		A madeira utilizada possui espessura adequada (mínimo de 04cm) e travas que não permitam seu deslocamento?			
		O piso possui forração completa, com material antiderrapante, devidamente nivelado e fixado (ou travado) que não permitam seu deslocamento?			
04	Sapatas e rodízios	As sapatas estão bem fixadas e o piso onde será montado o andaime está nivelado e sólido (resistente)?			
		Possuindo rodízios (somente em condições especiais), eles possuem travas e estão funcionando adequadamente (efetuar testes quando houver)?			
05	Travas	A base do andaime possui duas travas retas e trava na diagonal?			
		A partir do próximo módulo, estão montadas travas intercaladas em sentidos opostos?			
06	Guarda-corpo e rodapé	Dispõe em cada piso de guarda-corpo com altura mínima de 1,20m e travessão intermediário de 0,70m?			
		Dispõe em cada piso de rodapé com altura mínima de 20cm, como proteção para eventuais quedas de ferramentas ou objetos?			
07	Acesso (escadas)	Possui escada incorporada ou acoplada aos painéis com dimensão mínima de 40cm da largura e distância entre degraus uniforme e compreendida entre 25cm e 35cm?			
		Possui escada tipo marinho, montada externamente à estrutura do andaime em conformidade com as normativas vigentes?			
		Possui escada para uso coletivo, montada interna ou externamente ao andaime, com largura mínima de 80cm, corrimão e degraus antiderrapantes?			
08	Estrutura/montagem	A partir de 4m, foi adequadamente amarrado junto a uma estrutura resistente?			
		Os fixadores dos montantes/módulos foram devidamente apertados?			
		O ponto de instalação de qualquer meio para içar materiais, não compromete a estabilidade do andaime e a segurança na operação?			

Descrição:
Checklist de Inspeção em Andaime

Código:
FM-APA-SGI-302b

		As torres do andaime não excedem em altura, quatro vezes a menor dimensão da base de apoio, quando não estaiadas?			
09	Dimensionamento	A altura máxima do andaime é de 4 vezes a sua base?			
		Está dimensionado de acordo com as cargas que serão aplicadas?			
10	Liberção	APR emitida, liberada e assinada pela fiscalizaçã, responsável da atividade e colaboradores envolvidos no processo de montagem?			
Obs.:					