ANEXO 302c – Checklist de Inspeção em Escadas

Local: **Data:** / /

Responsável:

Tipo de escada: ◯ de mão ◯ extensível ◯ de abrir

Item	Inspeção no local	S	N	N/A
01	A área está devidamente sinalizada e isolada para a utilização de escadas?			
02	A Escada tipo de mão não pode exceder 06m de comprimento.			
03	A Escada tipo extensível possui roldanas, guias, cordas e catracas nos montantes para manobra de extensão, e estes devem estar funcionando corretamente.			
04	A escada tipo extensível possui dispositivo limitador de curso, fixada no quarto vão a contar da catraca?			
05	A escada tipo extensível, ao seu todo não poderá exceder 06m de comprimento.			
06	A escada tipo abrir não poderá exceder 06m de altura.			
07	A escada de abrir deve possuir limitador de abertura constituído de material adequado (vareta/cabo de aço/corrente).			
08	As escadas são rígidas, estáveis e seguras?			
09	As escadas possuem pé de borracha em boas condições?			
10	Os componentes metálicos apresentam-se livres de corrosão/oxidação?			
11	As escadas de madeira estão livres de pinturas, nós e rachaduras?			

Obs.: